

**ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA TRATADA DE LOS SISTEMAS DE APARTADO, TURBO, CAREPA, BAJIRA Y EL REPOSO SEGUN LAS CANTIDADES Y FRECUENCIA QUE ESTIPULA EN LA RESOLUCION 2115 DEL 2007
SEPTIEMBRE DEL 2012**

APARTADO																								
FECHA DE TOMA DE MUESTRA	HORA DE TOMA DE MUESTRA	FECHA DE ENTREGA AL LABORATO	CODIGO DE LA MUESTRA	PUNTO DE MUESTREO	CODIGO DEL LABORATORIO	TIPO DE MUESTRA	CLASIFICACION DE LA MUESTRA	COLOR APARENTE	TURBIEDAD	Ph	CLORO RESIDUAL LIBRE	DUREZA TOTAL	HIERRO TOTAL	CLORUROS	ALCALINIDAD	SULFATOS	NITRATOS	COLIFORMES TOTALES	ESCHERICHIA COLI	ALUMINIO	COT	NITRITOS	FLUORUROS (mg/L)	RESULTADOS DEL IRCA POR MUESTRA
01/09/2012	10:07	01/09/2012	1209003	7514	21	2	2	0,94	0,84	8,07	1,3							0	0					0
01/09/2012	10:20	01/09/2012	1209004	7515	21	2	2				1,2							0	0					0
01/09/2012	10:33	01/09/2012	1209005	7513	21	2	2	0,94	1,01	8,19	1,2							0	0					0
02/09/2012	09:27	02/09/2012	1209007	7510	21	2	2	5	1,68	8,09	1,2	136	0	17	132	29,7	5	0	0	0,2		0,001		0
02/09/2012	09:39	02/09/2012	1209008	7511	21	2	2	5	1,05	7,54	0,9							0	0					0
02/09/2012	09:50	02/09/2012	1209009	7512	21	2	2				1							0	0					0
03/09/2012	08:12	03/09/2012	1209011	7520	21	2	2	2,5	0,42	8,11	1,5	130	0	16	130	29,5	5	0	0	0,2		0,001		0
03/09/2012	08:30	03/09/2012	1209012	7521	21	2	2				1,4							0	0					0
03/09/2012	08:40	03/09/2012	1209013	7517	21	2	2	0,8	0,6	7,78	1,4							0	0					0
04/09/2012	07:55	04/09/2012	1209028	7524	21	2	2				1,7							0	0					0
04/09/2012	08:45	04/09/2012	1209030	7523	21	2	2	1,3	0,52	8,23	2							0	0					0
05/09/2012	06:15	05/09/2012	1209051	7509	21	2	2				1,1							0	0					0
05/09/2012	06:29	05/09/2012	1209052	7508	21	2	2	1,3	0,68	8,29	1							0	0					0
05/09/2012	06:39	05/09/2012	1209053	7507	21	2	2	3,1	1,38	8,36	1							0	0					0
06/09/2012	07:50	06/09/2012	1209079	7522	21	2	2	0,4	0,85	8,01	1,5							0	0					0
06/09/2012	08:10	06/09/2012	1209081	7516	21	2	2	0,2	0,91	8,21	0,5							0	0					0
06/09/2012	08:32	06/09/2012	1209082	7525	21	2	2				0,6							0	0					0
07/09/2012	07:55	07/09/2012	1209093	7502	21	2	2				0,6							0	0					0
07/09/2012	08:08	07/09/2012	1209094	7501	21	2	2	0,2	0,26	8,24	0,7							0	0					0
07/09/2012	08:25	07/09/2012	1209095	7503	21	2	2	0,2	0,34	8,26	0,7							0	0					0
08/09/2012	10:37	08/09/2012	1209103	7504	21	2	2	0,8	0,59	8,22	1,8							0	0					0
08/09/2012	10:45	08/09/2012	1209104	7505	21	2	2	0,2	0,36	8,18	1,6							0	0					0
08/09/2012	10:59	08/09/2012	1209105	7510	21	2	2				0,7							0	0					0
09/09/2012	09:35	09/09/2012	1209108	7514	21	2	2				0,6							0	0					0
09/09/2012	09:45	09/09/2012	1209109	7515	21	2	2	2,1	1,24	8,39	0,7	122	0,1	20	126	6,9	5	0	0	0,2		0,001		0
09/09/2012	09:55	09/09/2012	1209110	7513	21	2	2	1,7	0,83	8,34	0,7							0	0					0
10/09/2012	07:30	10/09/2012	1209116	7510	21	2	2	1,5	0,38	8,15	1,4	98	0	19	106	8,1	5	0	0	0,2		0,001		0
10/09/2012	07:50	10/09/2012	1209117	7511	21	2	2				1,3							0	0					0
10/09/2012	08:11	10/09/2012	1209118	7512	21	2	2	1,3	0,35	8,07	1							0	0					0
10/09/2012	09:47	10/09/2012	1209122	7508	21	2	2	3,8	2	8,1	1,3							0	0					0
11/09/2012	14:07	11/09/2012	1209145	7517	21	2	2	0,2	0,32	8,16	0,6							0	0					0
11/09/2012	14:26	11/09/2012	1209146	7521	21	2	2	0,6	0,41	8,2	0,9							0	0					0
11/09/2012	14:36	11/09/2012	1209147	7520	21	2	2				1,3							0	0					0
12/09/2012	07:38	12/09/2012	1209153	7518	21	2	2	0,9	0,86	8,08	1,5							0	0					0
12/09/2012	07:52	12/09/2012	1209154	7524	21	2	2	1,1	0,48	8,12	1,7							0	0					0
12/09/2012	08:06	12/09/2012	1209155	7523	21	2	2				1,6							0	0					0
13/09/2012	07:13	13/09/2012	1209166	7508	21	2	2				1,2							0	0					0

**ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA TRATADA DE LOS SISTEMAS DE APARTADO, TURBO, CAREPA, BAJIRA Y EL REPOSO SEGÚN LAS CANTIDADES Y FRECUENCIA QUE ESTIPULA EN LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 2007
SEPTIEMBRE DEL 2012**

CORREGIMIENTO EL REPOSO

FECHA DE TOMA DE MUESTRA	HORA DE TOMA DE MUESTRA	FECHA DE ENTREGA AL LABORATORIO	CÓDIGO DE LA MUESTRA	PUNTO DE MUESTREO	CÓDIGO DEL LABORATORIO	TIPO DE MUESTRA	CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA	COLOR APARENTE	TURBIDEZ	PH	CLORO RESIDUAL	DUREZA TOTAL	HIERRO TOTAL	CLORUROS	ALCALINIDAD	SULFATOS	NITRATOS	COLIFORMES TOTALES	ESCHERICHIA COLI	ALUMINIO	COT	NITRITOS	FLUORUROS (mg/L)	RESULTADOS DEL IRCA POR MUESTRA
06/09/2012	10:32	06/09/2012	1209085	14942	21	2	2	7,9	1,37	8,1	1,2							0	0					0
27/09/2012	08:43	27-09-2012	1209357	14936	21	2	2	9	1,1	7,36	1,2							0	0					0
28/09/2012	09:42	28/09/2012	1209367	14939	21	2	2	1,3	0,25	7,43	1,4							0	0					0
% IRCA MES DE SEPTIEMBRE																							0,0%	

CORREGIMIENTO DE BAJIRA

FECHA DE TOMA DE MUESTRA	HORA DE TOMA DE MUESTRA	FECHA DE ENTREGA AL LABORATORIO	CÓDIGO DE LA MUESTRA	PUNTO DE MUESTREO	CÓDIGO DEL LABORATORIO	TIPO DE MUESTRA	CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA	COLOR APARENTE	TURBIDEZ	PH	CLORO RESIDUAL	DUREZA TOTAL	HIERRO TOTAL	CLORUROS	ALCALINIDAD	SULFATOS	NITRATOS	COLIFORMES TOTALES	ESCHERICHIA COLI	ALUMINIO	COT	NITRITOS	FLUORUROS (mg/L)	RESULTADOS DEL IRCA POR MUESTRA
09/09/2012	12:45	09/09/2012	1209111	1	21	2	2	1,3	0,21	7,42	1,3							0	0					0
13/09/2012	11:30	13/09/2012	1209175	2	21	2	2	0,9	0,55	7,63	1							0	0					0
26/09/2012	12:25	26/09/2012	1209352	3	21	2	2	0,6	0,15	7,4	1,1							0	0					0
% IRCA MES DE SEPTIEMBRE																							0,0%	